

«Утверждаю»  
 Заведующий МДОБУ  
 Детский сад общеразвивающего вида  
 № 9 «Ромашка»  
 Октябрьского района  
 О. Н. Фесенко  
 01.07.2018 г.



## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

**МДОБУ д/с общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского района**

По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
 В соответствии с предписанием № 32/1/1 от 26.06.2018г.

№ п/п	Мероприятие	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Допускается использование провода бактерицидной лампы с повреждениями изоляции во второй младшей группе	01.02.2019 г.	27.06.2018 г.
2.	На пути эвакуации 2 этажа расположены предметы, препятствующие свободной эвакуации людей в случае пожара	01.02.2019 г.	26.06.2018 г.
3.	Допускается использование светильника без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника в кабинете мастера по обслуживанию здания 1 этаж	01.02.2019 г.	27.06.2019 г.
4.	На путях эвакуации 1 этажа с первой младшей группы, располагаются трубы отопления, мешающие эвакуации людей в случае пожара.	01.02.2019 г.	28.06.2018 г.
5.	Первичное средство пожаротушения (огнетушитель) расположен по высоте 1,5 метра от пола в помещении пищеблока	01.02.2019 г.	26.06.2018 г.
6.	Допускается эксплуатация электрического провода на морозилку с видимыми повреждениями изоляции в складском помещении	01.02.2019 г.	28.06.2019 г.
7.	Ширина проезда для пожарной техники вокруг здания частично не соответствует требованиям нормативных документов.	01.02.2019 г.	01.07.2018 г.