

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского муниципального района
Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, тел: 84234457561, e-mail:
ond_oktyabrsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 32/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида
«Ромашка» Октябрьского района,
Фесенко Ольга Николаевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 26 июня 2018 года № 32 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 17.07.18 года по 01.08.18 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору Астафьев
Дмитрий Геннадьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида
«Ромашка» Октябрьского района, с. Покровка, ул. Октябрьская 21
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего Шульга Ирина Александровна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Допускается использование провода бактерицидной лампы с повреждениями изоляции во второй младшей группе	Постановление правительства РФ № 390 п. 42 Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	01.02.19	
2	На пути эвакуации 2 этажа расположены предметы, препятствующие свободной эвакуации людей в случае пожара.	Постановление правительства РФ № 390 п.36 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также	01.02.19	

		блокировать двери эвакуационных выходов		
3	Допускается использование светильника без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника в кабинете мастера по обслуживанию здания 1 этаж	Постановление правительства РФ № 390 п. 42 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.02.19	
4	На путях эвакуации 1 этажах с первой младшей группы, располагаются трубы отопления, мешающие эвакуации людей в случае пожара.	Правила противопожарного режима в РФ п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств	01.02.19	
5	Первичное средство пожаротушения (огнетушитель) расположен по высоте более 1,5 метра от пола в помещении пищеблока	СП 9.13130.2009 п. 4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.	01.02.19	
6	Допускается эксплуатация электрического провода на морозилку с видимыми повреждениями изоляции в складском помещении	Постановление правительства РФ № 390 п. 42 Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции	01.02.19	
7	Ширина проезда для пожарной техники вокруг здания частично не соответствует требованиям нормативных документов	СП 4.13130.2013 п. 8.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;	01.02.19	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского
муниципального района по пожарному надзору
Астафьев Дмитрий Геннадьевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 01 " 08 2018 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 01 " 08 2018 г.

и.о. зав. бюро № 1

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ПРОТОКОЛ № 110
об административном правонарушении

«01» августа 2018г.

с. Покровка
(место составления протокола)

Я, Государственный инспектор Октябрьского муниципального района по пожарному надзору

(должность государственного инспектора ГПН, фамилия, имя, отчество)

Астафьев Дмитрий Геннадьевич

руководствуясь **ст.ст. 28.2, 28.3, 28.5** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, **ст.ст. 6, 6.1** Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" составил настоящий протокол о том, что **должностное лицо:**

1. Фамилия, имя, отчество: Шульга Ирина Александровна
2. Дата и место рождения: 26.10.73, с. Покровка, Октябрьский район Приморский край
3. Гражданство: РФ
4. Зарегистрированный (ая) по месту жительства / пребывания, тел:
с. Чернятино, ул. Зеленая, 6, кв. 60,
5. Фактически проживающий (ая), тел: с. Чернятино, ул. Зеленая, 6, кв. 60,
6. Место работы (учебы)/службы: МДОБУ «Ромашка»
7. Занимаемая должность: и.о. заведующего
8. Заработная плата (иной доход): руб (со слов)
9. Документ, удостоверяющий личность:
Паспорт серия 0500 № 235613 выдан Октябрьским РОВД 20.04.01г.
10. Привлекался ли в течение года к административной ответственности:
не привлекалась

(когда, каким органом наложено взыскание (наказание), статья нормативного акта, вид и размер взыскания (наказания))

01.08.18 в 12 часов 00 минут на территории, в здании (-ях), помещении(-ях), расположенном (-ых)
по адресу: с. Покровка, ул. Октябрьская 21

(место совершения)

нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

- Допускается использование провода бактерицидной лампы с повреждениями изоляции во второй младшей группе (Постановление правительства РФ № 390 п. 42);
- На пути эвакуации 2 этажа расположены предметы, препятствующие свободной эвакуации людей в случае пожара. (Постановление правительства РФ № 390 п. 36);
- Допускается использование светильника без защитного плафона, предусмотренного конструкцией светильника в кабинете мастера по обслуживанию здания 1 этаж (Постановление правительства РФ № 390 п. 42);
- На путях эвакуации 1 этажах с первой младшей группы, располагаются трубы отопления, мешающие эвакуации людей в случае пожара. (Правила противопожарного режима в РФ п. 36.);
- Первичное средство пожаротушения (огнетушитель) расположен по высоте более 1,5 метра от пола в помещении пищеблока (СП 9.13130.2009 п. 4.2.7);
- Допускается эксплуатация электрического провода на морозилку с видимыми повреждениями изоляции в складском помещении (Постановление правительства РФ № 390 п. 42);
- Ширина проезда для пожарной техники вокруг здания частично не соответствует требованиям нормативных документов (СП 4.13130.2013 п. 8.6.);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьями 17.7, 17.9, 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ. Потерпевшим разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ:

(фамилия, имя, отчество,

(подпись свидетеля)

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество,

(подпись свидетеля)

адрес места жительства свидетеля)

(фамилия, имя, отчество,

(подпись потерпевшего)

адрес места жительства потерпевшего)

Лицо, в отношении которого составлен протокол, с содержанием протокола ознакомлено, ему разъяснены и понятны его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.3, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ:

Шульга И.А.

(фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)

(подпись лица, на которое составлен протокол)

(фамилия, и., о. законного представителя)

(подпись законного представителя)

Административное дело будет рассмотрено:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Октябрьского муниципального района Приморский край Октябрьский район с. Покровка, ул. Кирова 90, 02.08.18 в 09 часов 30 минут
(время и место рассмотрения административного дела или наименование суда (судьи), которому будут переданы материалы для рассмотрения)

С содержанием протокола ознакомлены, о времени и месте рассмотрения дела извещены:

“ 01 ” 08 20 08 г.

Шульга И.А.

(подпись,

фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)

“ ” 20 г.

(подпись,

фамилия, и., о. потерпевшего)

Объяснения и замечания лица, на которое составлен протокол, по содержанию протокола:

с протоколом согласен

“ 01 ” 08 20 18 г.

Шульга И.А.

(подпись,

фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)

Протокол составил:

“ 01 ” 08 20 18 г.

Астафьев Д.Г.

(подпись,

фамилия, и.о. должностного лица, составившего протокол)

Копию протокола получил:

“ 01 ” 08 20 18 г.

Шульга И.А.

(подпись,

фамилия, и., о. лица, на которое составлен протокол)